

## Условия за включване на релейни защиты в списъка на ЕР Юг

С цел гарантиране на сигурната и безопасна работа на електроразпределителната мрежа ЕР Юг допуска използване на релейни защиты, за които да бъдат представени следните доказателства за съответствие с изискванията на ЕР Юг:

- Сертификат за съответствие на релейната защита с изискванията на един от следните стандарти: БДС EN 50549-2 или TOR Erzeuger Typ A, TOR Erzeuger Typ B или VDE-AR-N 4110 – за релейни защиты, присъединени към мрежа средно напрежение;
- Сертификат за съответствие на релейната защита с изискванията на един от следните стандарти: БДС EN 50549-1 или TOR Erzeuger Typ A, TOR Erzeuger Typ B или VDE-AR-N 4105 – за релейни защиты, присъединени към мрежа ниско напрежение.

Признават се само протоколи за изпитание, издадени от акредитирана лаборатория по БДС EN ISO/IEC 17025.

Доказателства за съответствие могат да бъдат представени от производители, търговски представители / дистрибутори и клиенти в хода на процедура по присъединяване на електрическа централа или батерия.

ЕР Юг си запазва правото да извърши проверка на достоверността на предоставените доказателства.