



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на енергетиката

ЗАПОВЕД
№ E-PR-16-539/21.09.2022

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 4 от Закона за енергетиката, чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5, чл. 4, т. 1 и т. 2 и чл. 9, ал. 3 от Наредба № 10 от 9.06.2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ (обн., ДВ, бр. 63 от 2004 г.), във връзка с мотивирано предложение от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД с вх. № E-26-E-885 от 19.09.2022 г. допълнено с писмо с вх. № E-26-E-885 от 20.09.2022 г., становище с вх. № E-26-E-885 от 20.09.2022 г. от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и доклад от г-н Иван Маринов, директор на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“, като взех предвид:

- Публично известната информация за настъпили аварии в електропреносната и електроразпределителната мрежи и нарушаване на електроснабдяването в части от територията на обл. Бургас в общ. Бургас и общ. Поморие: гр. Бургас – кв. Банево; гр. Бургас – кв. Ветрен; гр. Бургас – кв. Рудник; гр. Бургас – кв. Черно море; с. Брястовец; с. Бургаски минерални бани; с. Драганово, обл. Бургас; с. Изворище; с. Миролобово; гр. Бургас – Землище; гр. Поморие; с. Каменар, обл. Бургас; с. Лъка, обл. Бургас; с. Дрянковец; гр. Каблешково - Землище;
- Информацията от ЕСО ЕАД, че в резултат на тежки метеорологични условия на 17.09.2022 г. вследствие на разразила се мощна буря съпроводена от силен вятър със скорост над 200 км/час. в района на гр. Поморие, са нанесени значими щети на два електропровода на „ЕСО“ ЕАД в района на град Поморие, които са елементи от електропреносната мрежа. Силният вятър е съборил 13 стълба на електропровода 110

kV „Ветрен“ и „Ахелой“ и оставя без електрозахранване подстанция 110/20 kV „Хоризонт“, която също е собственост на „ЕСО“ ЕАД;

- Обстоятелството, че вследствие на предприетите действия от ЕСО ЕАД и от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, към 19.09.2022г. всички засегнати клиенти са с възстановено електроснабдяване, но захранването по мрежи средно и ниско напрежение се извършва през временни схеми, които са с ниска степен на сигурност и не могат да гарантират в пълна степен нормалните параметри за качеството на мрежовите услуги;

- Необходимостта от ограничаване на снабдяването с електрическа енергия, за време по-дълго от 48 часа на териториите на посочените населени места;

НАРЕЖДАМ:

1. Въвеждам ограничителен режим за срок от считано от 17:00 ч. на 19.09.2022 г. до отстраняване на аварията по електропреносната мрежа на „ЕСО“ ЕАД и възстановяване на нормалната работа на подстанция 110/20 kV „Хоризонт“, както и възстановяване на нормалната схема на електроразпределителната мрежа на ЕР Юг, но не по-късно от 17:00 ч. на 07.11.2022 г. за клиентите в гр. Бургас – кв. Банево; гр. Бургас – кв. Ветрен; гр. Бургас – кв. Рудник; гр. Бургас – кв. Черно море; с. Брястовец; с. Бургаски минерални бани; с. Драганово, обл. Бургас; с. Изворище; с. Миролобово; гр. Бургас – Землище; гр. Поморие; с. Каменар, обл. Бургас; с. Лъка, обл. Бургас; с. Дрянковец; гр. Каблешково - Землище, находящи се на лицензионната територия на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД .

2. Ограничителният режим се осъществява чрез предоставяне на потребителите в отделни часове на денонощието на мощност и/или електрическа енергия под договорените (с понижени параметри), прекъсване и/или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия, с максимална продължителност до 4 часа на денонощие.

3. Разпорежданията, дадени от оператора на електроразпределителната мрежа във връзка с въведения ограничителен режим, са задължителни за всички ползватели на тази мрежа.

4. „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД да ме уведоми незабавно при възстановяването на снабдяването или при необходимост от изменение на настоящата заповед.

5. Отдел „Връзки с обществеността и протокол“ в Министерство на енергетиката и „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД да предприемат незабавни мерки за обявяване чрез средствата за масово осведомяване на въведения ограничителен режим на снабдяването с електрическа енергия.

6. Директорът на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“ да подготви и да ми представи за подпис съобщение до Комисията за енергийно и водно регулиране за въведения с настоящата заповед ограничителен режим.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Иван Маринов, директор на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на посочените в нея лица, включително „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за сведение и изпълнение.


РОСЕН ХРИСТОВ
Министър на енергетиката



МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ


ЗА МИНИСТЪР
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР